Zeichenerklärung:

Auslastungsgrad [%]:

- Kleiner gleich 90.00 %
- Größer 90.00 und kleiner gleich 100.00 %
- Größer 100.00 und kleiner gleich 125.00 %
- Größer 125.00 und kleiner gleich 175.00 %
- Größer 175.00 und kleiner gleich 250.00 %
- Größer 250.00 %

Überstauvolumen am Schacht:

- Kein Überstau
- Überstauvolumen größer als 0.00 m³

Einzugsgebiete:

24/1	0.07
1.1	85%

Gebietsbezeichnung — Gesamtfläche (ha)
Gebietsgefälle (%) — Befestigungsgrad (%)

Haltungszuordnung

Freier Auslass

Speicherschacht

Pumpstation

Kanalbestand:

R1118
D =720.60
S =716.38
T =4.22

Schachtnummer
D= Schachtdeckel
S= Schachtsohle
T= Schachttiefe

Regenwasserkanal
Schmutzwasserkanal
Mischwasserkanal

Hinweis Koordinatensystem / Höhensystem:
UTM / DHHN2016 ("Status 170"; m ü. NHN)

Verwendeter Bemessungsregen: Euler Typ II, Jährlichkeit T = 3a

. Fertigung

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

Planungsphase:

Niederschlagswasserbeseitigungskonzept

Titel:

Erschließung BG "südlich Dösinger Straße" in Obergermaringen

Planinhalt:

Lageplan Hydraulik (vergrößert)
Bereich Obergermaringen (östlich)

Maßstab: 1 : 500
Planstand: November 2025
Unterlage Nr.: 2.2
Plan Nr.: 214071/1.2
Projektnummer: 214071

Auftraggeber:

[redacted]

Entwurfsverfasser:

mooser ingenieure
gmbh & co. kg
Hohe Buchleuthe 9a
87600 Kaufbeuren
Fon +49 (0) 8341 9021-0
info@mooser-ingenieure.de
www.mooser-ingenieure.de

vermessen: -
entworfen: Nov. 25 - Mo/Ay/Bo
gezeichnet: Nov. 25 - Ay/Bo

aufgestellt:
Kaufbeuren, den

Diese Zeichnung darf ohne ausdrückliche Genehmigung weder vervielfältigt, noch an Dritte weiter gegeben werden Eigentümer- und Urheberrecht vorbehalten.
Pfad: R:\ITWO-Civil2024\Projekte\215905\

Plotdatum: 16.10.2025

1135 mm 400 mm